



Главное Управление МЧС России по Свердловской области
620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84
электронная почта gu@mchs96.ru
8 (343) 346-12-60, факс 8 (343) 346-12-54, телефон доверия 8 (343) 262-99-99

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного Управления МЧС России по Свердловской области
620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84
электронная почта gu@mchs96.ru телефон 8 (343) 346-10-96

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Кушвинского ГО, ГО В-Тура, ГО Красноуральск

624300 Свердловская область г. Кушва, ул. Первомайская, 23,
электронная почта: tond-kushva@mail.ru; тел. 8(34344) 2-50-82
(наименование контрольного (надзорного) органа)

13 марта 2023 года

66230061000205237672

(учетный номер сведений о предоставлении в едином реестре
контрольных (надзорных) мероприятий)

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований

от «13» марта 2023 года № 03

1. МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 5 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНО - РЕЧЕВОМУ
РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их
индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении Федерального государственного пожарного надзора

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром
видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

В соответствии с ч. 1, ч. 7 ст. 44, ст. 52 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», п. 47 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденного постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 290 проведено профилактическое мероприятие - профилактический визит в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица - МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 5 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНО - РЕЧЕВОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ, по адресу: Свердловская область, г. Кушва, ул. Кузмина, 35. В ходе, которого был осуществлен сбор сведений, необходимых для отнесения объектов надзора к категориям риска. Одновременно с этим, при визуальном осмотре объекта и полученных данных, выявлены следующие нарушения:

1. на объекте защиты система автоматической установки пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности (выработан срок службы, установленный заводом-изготовителем, принято в эксплуатацию АКТ 20.07.2010г. 12 лет 6

месяца); ст.4,54, п.4,5,6 ст.83,84,91 ФЗ-123 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008г.; п.54 ППР в РФ, утвержденные постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г.;

2. на объекте защиты аварийное (эвакуационное) освещение, отсутствует, ч.2, 9 ст.82 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

3. на объекте защиты допускается перекрытие проездов (распашные ворота), ограничивающими проезд пожарной техники. Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах, а так же нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. (Въездные ворота не имеют механизма для самооткрывания) п.71 ППР в РФ, утвержденные постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г.;

4. Руководитель организации допускает размещение мебели, оборудования и других предметов на путях эвакуации (в коридоре на 1-ом этаже размещен пост охраны). пп. ж) п. 16, пп.б) п.27 ППР в РФ, утвержденные постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г.; ст.5, 89 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

5. Руководитель организации не обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, п.17_1 утв. Постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 года

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований: Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 года), №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

**ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований
и предлагаю:**

1) привести мероприятия по устранению замечаний на объекте: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 5 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНО - РЕЧЕВОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ по адресу: Свердловская область, Кушва, ул. Кузмина, 35.

2) о выполненных работах проинформировать ОНД и ПР Кушвинского ГО, ГО В-Тура, ГО Красноуральск УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области в срок до 20.06.2023 года.

2. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном ст. ст. 57, 58 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 года № 290 (ред. от 25.06.2021)

3*. В целях профилактики нарушения обязательных требований вы можете провести самостоятельную оценку соблюдения обязательных требований (самообследование) с использованием способов, указанных на официальном сайте по адресу: mchs.gov.ru

(указывается адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, позволяющий пройти самообследование соблюдения обязательных требований).

Главный государственный инспектор Кушвинского городского округа, городского округа Верхняя-Тура, городского округа Красноуральск по пожарному надзору
Волков Сергей Александрович

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, принявшего решение о проведении контрольной закупки)



Государственный инспектор Кушвинского городского округа, городского округа Верхняя-Тура, городского округа Красноуральск, по пожарному надзору Коржавин Евгений Павлович,
8(34344) 2-50-82, tond-kushva@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка о направлении предостережения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале.

13.03.2023 года на адрес электронной почты в сети интернет: madou5kgo@mail.ru

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 324178268299309921576629244695660457501990498062

Владелец Андреева Галина Владимировна

Действителен с 10.01.2023 по 10.01.2024